



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 24.03.2020r.
RCKiK/18-I/2/2020

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego RCKiK/18-I/2/2020 pn. "Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu", zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielamy następujących wyjaśnień:

1. W odpowiedziach Zamawiającego na pytania wykonawców z dnia 23.03 wymagają Państwo połączenia sterownika agregatu z silnikiem za pomocą szyny CAN, aby móc ewentualnie czytać do BMS informacje o ciśnieniu oleju, temperatury czy zużyciu paliwa. Wiele silników renomowanych producentów nie jest łączonych ze sterownikiem agregatu za pomocą magistrali CAN, a pisane przez Zamawiającego sygnały są dostępne na sterowniku agregatu i możliwe do przesłania do BMS. Wymóg połączenia za pomocą szyny CAN może spowodować nieuzasadnione podniesienie kosztów zakupu agregatu ze środków publicznych i ograniczenie konkurencji przy tej samej funkcjonalności urządzeń. Wnoskujemy o usunięcie zapisu o konieczności połączenia sterownika agregatu z silnikiem za pomocą magistrali CAN?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie narzuca technologii komunikacji z silnikiem agregatu.

Z-CIA DYREKTORA
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W KALISZU
Wojciech Szafron