



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 24.03.2020r.
RCKiK/18-I/2/2020

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego RCKiK/18-I/2/2020 pn. "Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu", zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielamy następujących wyjaśnień:

1. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi w dniu 23.03 pyt. nr 8 i skorygowanej odpowiedzi na pytanie z dnia 24.03. rozumiemy, że Zamawiający nie narzuca technologii komunikacji między silnikiem a sterownikiem - przyszłym układem BMS budynku.

Prosimy jednak o potwierdzenie, że wskazane parametry do wyświetlania pozostają bez zmian. tj, ciśnienie oleju, temperatura silnika, chwilowe zużycie paliwa.

Odp.: Zamawiający nie narzuca technologii komunikacji z silnikiem agregatu. Wskazane parametry do wyświetlania pozostają bez zmian. tj., ciśnienie oleju, temperatura silnika, chwilowe zużycie paliwa.

Z-CA DZIEKTOBA
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W KALISZU
Wojciech Bachor