



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 30.11.2022r.
RCKiK/18/15/2022

INFORMACJA

W związku z pytaniem dot. postępowania na **wykonanie modernizacji systemu monitoringu temperatur dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu**, udzielamy następujących wyjaśnień:

1. UMOWA § 5 pkt. 1. Prace objęte niniejszym zamówieniem odbywać się będą w czynnym obiekcie. W trakcie realizacji robót w kwestii dostępu do pomieszczeń należy kontaktować się z przedstawicielem Sekcji Technicznej, Zaopatrzenia i Transportu. Każdą konieczność ingerencji w infrastrukturę obiektu poza obszarem objętym zamówieniem należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pyt. Czy możliwe jest wykonywanie prac w godzinach 8-20?

Odp: Tak możliwe jest wykonywanie prac w godzinach 8-20

2. OPZ II 6. Podstawowym źródłem zasilania przetworników czujnika temperatury jest zasilanie z gniazda sieciowego 230 V.

Pyt. Urządzenia można zasilić sygnałem bezpiecznym niskonapięciowym PoE - zasilanie po sieci Ethernet. Czy wobec tego dopuszczają Państwo inny rodzaj zasilania niż sieciowe 230V? Jeżeli tak to jakie?

Odp: Zamawiający dopuszcza zasilanie inne niż z gniazda sieciowego pod warunkiem zastosowania własnego switcha Wykonawcy z portami PoE.

3. UMOWA §1 pkt. 2. a) dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do monitoringu temperatur.

Pyt. Czy zamawiający udzieli własnych zasobów serwerowych do celów realizacji budowy systemu monitoringu temperatury?

Odp: Nie, Zamawiający nie udzieli własnych zasobów serwerowych należy dostarczyć serwer.

4. OPZ II 8. Komunikacja pomiędzy czujnikami a przetwornikami czujnika temperatury odbywa się w sposób przewodowy z możliwością transmisji bezprzewodowej.

Pyt. Czy Zamawiający może doprecyzować czy możliwość transmisji bezprzewodowej jest obowiązkowa, czy tylko opcjonalna?

Odp: Transmisja bezprzewodowa jest opcjonalna

5. OPZ I 3. Wykonawca przeszkolił w RCKiK Kalisz trzech administratorów systemu oraz wskazanych przez zamawiającego pracowników w obsługujących system. Szkolenie należy udokumentować w formie podpisanego raportu z listą obecności.

Pyt. W jakiej formie ma się odbyć szkolenie? Stacjonarnej czy online? Ilu ma być przeszkolonych pracowników?

Odp: Szkolenie należy przeprowadzić w formie stacjonarnej, przeszkolonych ma być łącznie 16 osób

6. OPZ III 8. Dostawca skonfiguruje dostęp do systemu użytkownikom na ich stanowiskach pracy, które zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Pyt. Ile stanowisk pracy Zamawiający przewiduje do skonfigurowania?

Odp: Skonfigurowane ma być jedno stanowisko.

7. OPZ III 32. W przypadku problemów z realizacją spisanej umowy lub zakończenia trwania umowy gwarancyjnej na system Wykonawca udostępni, przekaze nieograniczony dostęp do oprogramowania, danych systemu monitoringu oraz obsługi urządzeń.

UMOWA § 1 pkt. 3. Po dokonanych odbiorze końcowym przedmiotu umowy i zapłaceniu całości ustalonego wynagrodzenia Zamawiający nabywa na własność prawa do przedmiotu umowy wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie zostaną przeniesione na Zamawiającego i należą wyłącznie do Zamawiającego.

Powyższy zapis umowy jest równoznaczny z przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego na rzecz Zamawiającego, a co za tym idzie zrzeczenia się wszelkich praw autorskich i majątkowych do systemu będącego własnością Wykonawcy jako autora oprogramowania.

Pyt. Czy Zamawiający zmieni zapis umowy na przekazanie licencji wieczystej, bez prawa do dalszej odsprzedaży?

Jednocześnie Zamawiający używa określenia „w przypadku problemów z realizacją spisanej umowy lub zakończenia trwania umowy gwarancyjnej”. Pierwsza z tych sytuacji jest niedookreślona. Wykonawcy składający ofertę nie wiedzą do jakich problemów z realizacją umowy referuje Zamawiający, brak w tym zakresie stosownych przykładów czy też próby skategoryzowania potencjalnych problemów, co w zasadzie rozciąga odpowiedzialność wykonawcy i ewentualną szkodę w sposób nieograniczony.

Pyt. Czy Zamawiający może doprecyzować o jakich problemach mówi ten zapis OPZ?

Odp: Zamawiający dokonuje zmiany treści §1 ust 3. W projekcie umowy na następująca:

„3. Po dokonanych odbiorze końcowym przedmiotu umowy i zapłaceniu całości ustalonego wynagrodzenia Zamawiający nabywa nieodpłatnie na własność autorskie majątkowe do przedmiotu umowy wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.”

Użyte w załączniku nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określenie „w przypadku problemów z realizacją spisanej umowy” dotyczy sytuacji gdy:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał do wykonać w terminie określonym w umowie pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego 5 (pięć) dniowy terminu odpowiednio do wykonania przedmiotu umowy,
- Wykonawca nie usunie wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, w terminach określonych w umowie.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu