



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 29.08.2023r.

RCKiK/18/13/2023

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na **wykonanie projektu budowlanego dot. wykonania instalacji wentylacyjnej, nawiewno- wywiewnej w pomieszczeniu Pracowni Czynn timerów Zakaźnych Przenoszonych przez Krew oraz w Pracowni Preparatyki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/13/2023)**, udzielamy następujących wyjaśnień:

1. jakie są kubatury pomieszczeń?

Odp.: Kubatura pomieszczeń wynosi:

Pracownia Czynn timerów Zakaźnych Przenoszonych przez Krew - 303 m³

Pracownia Preparatyki – 55 m³

2. Czy pomieszczenia te są jednoizbowe?

Odp.: Tak, pomieszczenia są jednoizbowe.

3. Czy w tych pomieszczeniach jest jakaś wentylacja (mechaniczna, grawitacyjna)?

Odp.: Pracownia Czynn timerów Zakaźnych Przenoszonych przez Krew - wentylacja grawitacyjna

Pracowni Preparatyki wentylacja mechaniczna.

4. na której kondygnacji znajdują się te pomieszczenia.?

Odp.: Tak, pomieszczenia znajdują się na parterze.

5. Czy Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną (względnie jakiś projekt tych pomieszczeń)?

Odp.: Tak, Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną.

Zamawiający udostępnia w załączeniu dokumentację dotyczącą pomieszczeń (rys. 2,5,6,7)

(pomieszczenie nr 48 i 54 to obecnie jedno pomieszczenie Pracowni Czynn timerów Zakaźnych Przenoszonych przez Krew a pomieszczenie nr 57 to obecnie Pracownia Preparatyki)

6. Czy również należy przewidzieć chłodzenie (klimatyzację) pomieszczeń?

Odp.: Nie, wymagany jest projekt wentylacji bez chłodzenia.

7 Czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków?

Odp.: Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ale teren objęty jest nadzorem konserwatorskim.

8. Czy jest zabezpieczenie mocy elektrycznej dla podłączenia central wentylacyjnych.?

Odp. Zamawiający potwierdza, że jest możliwość podłączenia central wentylacyjnych do sieci elektrycznej

9. Jakie są zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, czy wymagany jest filtr absolutny Hepa?

Odp. Nie jest wymagany filtr Hepa

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska

Dyrektor

RCKiK w Kaliszu